


# Certificado de Ensayos

Organismo Notificado Nº 1292  
DPC 89/106/CEE

<b>EMPRESA</b>	ALUEUROPA, S.A.
<b>DIRECCIÓN</b>	CTRA. N-IV. KM. 32,400-APARTADO DE CORREOS 69 28350 CIEMPOZUELOS-MADRID
<b>Nº CERTIFICADO</b>	12_01232-3

PERFIL DE ALUMINIO CON RPT REF.: «SERIE Q60/85»	
ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U <sub>f</sub> » DEL PERFIL DE ALUMINIO CON RPT	UNE EN ISO 10077-2:2008 <b>4,2 W/m<sup>2</sup>K</b>



**SERIE Q60/85**

RPT Poliamida	Longitud: 15- 24 mm
Juntas	EPDM

**Fecha de emisión 18 de Abril de 2012**

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de TECNALIA, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

  
Fdo: Miguel Mateos  
Resp. Laboratorio Envolventes