


Certificado de Ensayos

Organismo Notificado Nº 1292
DPC 89/106/CEE

EMPRESA	ALUEUROPA, S.A.
DIRECCIÓN	CTRA. N-IV. KM. 32,400-APARTADO DE CORREOS 69 28350 CIEMPOZUELOS-MADRID
Nº CERTIFICADO	12_01232-5

PERFIL DE ALUMINIO CON RPT REF.: «SERIE Q70»	
ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U _f » DEL PERFIL DE ALUMINIO CON RPT	UNE EN ISO 10077-2:2008 3,0 W/m²K




SERIE Q70

RPT Poliamida	Longitud: 15- 25 mm
Juntas	EPDM

Fecha de emisión 17 de Abril de 2012

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de TECNALIA, excepto cuando lo sea de forma íntegra.



Fdo: Miguel Mateos
Resp. Laboratorio Envoltentes